

Beirat für Städtebau am 18.11.2021

Die Entwürfe wurden im Hinblick auf die fachlichen Anregungen vom UA, Abt. Grünflächen und Ökologie, SPA-BLP, SPA-SEV, TBA, BOA u. OA geprüft:

- UA: keine Auskragung aufgrund Baumschutz:
- BLP: Fassadenbegrünung
- SEV: zusätzliche senkrechte Gliederung der Fassade
- SEV: Ausbildung eines Sockels
- (BOA: Sockelhöhe im Falle einer Fassadenauskragung im Obergeschoss mind. 2,50 – 3,00 m)
- OA: Lichtraumprofil von mind. 2,50 m
- UA, BLP, SEV: hellere Fassade: Var. 1
 Var. 2

Zu folgenden der Fachämter vorgetragenen Anregungen gibt es bisher keine Aussagen der Planer:

BLP, SEV: Fahrradabstellflächen

BLP, BOA: Sockel leicht zu reinigen/pflegen

BOA Werbeanlagen

TBA: Rammenschutz PH-Einfahrt nicht in Gehweg kragen

OA: - keine zusätzliche Ablenkung für Verkehrsteilnehmer
 - Sichtfelder rückwärtige Ausfahrt

Aufgestellt:
Stadtplanungsamt, den 11.10.2021