

## Schellenberger Turm

Der Fachwerkaufbau und das Dach stürzten im Jahr 1773 ein und wurden nicht wieder aufgebaut. Die volkstümliche Bezeichnung "Katzenlieselesturm" ist seit 1867 belegt.

Höhe 32 Meter.

Die Außenhaut des Turmes wurde 1997 generell überarbeitet und läßt somit derzeit keine nennenswerten Mängel erkennen.

Aus bautechnischer Sicht ist der Schellenberger Turm in einem guten Zustand. Mängel die über den normalen Grad der Abnutzung hinausgehen, konnten bei der Begehung nicht festgestellt werden. Bei einer weiterhin regelmäßigen Begehung und turnusmäßigen Wartung des Turmes ist keine größere, außerplanmäßige Reparatur oder Sanierung in den nächsten Jahren zu erwarten.



### Daten und Fakten

Baujahr:	13. Jahrhundert
letzte Sanierung:	1997



		sofort	bis 3-5 Jahre	bis 10 Jahre
		T€	T€	T€
Fassade	normal Instandhaltung	3		8
Fenster	normal Instandhaltung			5
Dach	normal Instandhaltung			5
Treppenhaus	normal Instandhaltung			
Innen	normal Instandhaltung			
Haus-technik	normal Instandhaltung			
<b>Summe</b>		<b>3</b>		<b>18</b>



Bewuchs



Sockel



Zwischendach



Innenansicht



Blechabdeckung



Bewuchs