

**Sitzungsvorlage DS 2007/096**

Hochbauamt  
Dietmar Diehm  
(Stand: **05.03.2007**)

Mitwirkung:

**Technischer Ausschuss**  
öffentlich am 14.03.2007

Aktenzeichen: 604.212.22

**Kuppelnauschule - Elektrosanierung, 1. BA  
- Sachbeschluss**

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Technische Ausschuss stimmt der Elektrosanierung, 1. BA in der Kuppelnauschule zu. Die Kosten für den 1. Bauabschnitt belaufen sich auf 250.000,- € einschl. Baunebenkosten.

Die Maßnahme geht zu Lasten der HHSt. 2.2990.9410.000, HHPlan 2007, Seite 230.

## Sachverhalt:

1. Die im letzten Jahr durchgeführte Überprüfung der Elektroanlagen in der Kuppelnaus Schule hat zahlreiche Mängel aufgezeigt.

Die Überprüfung der Elektroanlagen wurde vom Ing.-Büro Sulzer, Vogt durchgeführt. Die Gesamtmaßnahme kann geschossweise in 4 Bauabschnitte aufgeteilt werden. Im 1. Bauabschnitt sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

- Sanierung Elektroanlage im Erdgeschoss, Herstellung der Steigetrasse, ersetzen des Verteilers und der kompletten Jalousiesteuerung, Austausch von Schaltern, Steckdosen und Beleuchtung

## 2. Maßnahme

Für die Elektrosanierung 1. Bauabschnitt sind im Vermögenshaushalt des laufenden Jahres 250.000,- € eingestellt. Die Ausführung soll in den Sommerferien erfolgen. Die Bauabschnitte 2 bis 4 für das erste bis dritte Obergeschoss sind in den Folgejahren vorgesehen.

## 3. Kosten und Finanzierung

| Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten, abzügl. Zuschüsse, Beiträge usw.) |              |
|---|--------------|
| Elektrosanierung, 1. BA   | 250.000,00 € |

| Mittelbereitstellung im Haushalt          |
|---|
| Vermögenshaushalt: HHSt.: 2.2990.9410.000 |