

**Mehlsack Verbesserung Fluchtwegesituation  
Zusammenfassung**

**Anlage 2**

		<b>weitere Massnahmen:</b>	<b>Kosten:</b>	<b>pro/contra</b>
<b>A</b>	Neues nichtbrennbares Treppenhaus	keine	teuer, bisher nicht weitervertieft	Denkmalschutz!
<b>B</b>	Zweiter Rettungsweg über Anleiterpunkt	Ertüchtigung Feuerwehrzufahrt plus Basispaket	Finanzierung der Feuerwehrzufahrt über Wege Veitsburg plus Basispaket 61.000 €	mit Denkmalbehörde abgestimmt
<b>C</b>	Automatische Löschanlage	Basispaket	Löschanlage 75.000 € plus Basispaket 61.000 €	von Denkmalbehörde nicht favorisiert aber als verhandelbar eingeschätzt
	Basispaket:	Brandmeldeüberwachung, Rauch-Wärmeanlage, Fluchtfenster ertüchtigen, Abschottung Ebene IV, Sonstiges	ca. 61.000 €	technisch umsetzbar
	Organisatorische Massnahmen mit Folgekosten	Kassenbereich Begrenzung Besucherzahl, mind. 2 Aufsichtspersonen, Besucherinformation	erhöhter Personalaufwand	Zuschussbedarf